

Kozarze dn. 27.02.2026 r.

S252.1.2026

Odpowiedzi

na pytania z dnia 24.02.2026 r. oraz z dnia 25.02.2026 r. dotyczące Zamówienia
S252.1.2026 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Kozarzach
Nr ogłoszenia 2026/BZP 00125067

Pytania

1. Czy projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż?
Tak projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
2. Na ostatniej stronie opisu projektu jest oświadczenie. Przez jaką osobę zostało ono podpisane? Zgodnie z podstawą prawną z tego oświadczenia tj. Ustawa Prawo Budowlane Projektant to osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Dlatego powinno być podpisane właśnie przez taką osobą. Proszę o udostępnienie podpisanego skanu.
Tak. Jest oświadczenie podpisane przez projektanta posiadającego wymagane kwalifikacje do tego typu instalacji.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SUPONEKS"
Stanisław i Bartosz Łomaszewicz Spółka Cywilna
15-709 Białystok, ul. Adama Asnyka 2
NIP: 542-26-25-110

tel.: 85 652 75 50
fax: 85 733 61 73
email: firma@suponeks.pl
www.suponeks.pl



Białystok, 10-11-2025 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r nr. 243 , poz. 1623 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.

„Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”
w obiekcie :

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec

został wykonany zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami

techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

PROJEKTANT
SYSTEMÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH
M2 Tomasz Michałk
Cert. CNBOP/Nr 28/838/2014

3. Proszę o odstąpienie od wymagań posiadania przez wykonawcę certyfikatu POLON. W zamian proszę o postawienie wymagań co do posiadania przez wykonawcę osoby posiadającej niezbędne uprawnienia budowlane do wykonania takiej instalacji. Wymóg posiadania osoby z uprawnieniami przy tak krytycznych instalacjach jest ważniejszy, niż certyfikat od producenta.

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ

4. Zgodnie z zapisem SWZ dotyczącym rozwiązań równoważnych prosimy o przesłanie tabeli równoważności

Zamawiający zapisał w SWZ „Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej lub równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż projektowane. Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Do oceny należy dołączyć karty katalogowe central sygnalizacji pożaru.”

Ze względu na podanie w dokumentacji technicznej nazw Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych. Parametry stosowanych urządzeń muszą spełniać założenia określone w dokumentacji projektowej (parametry urządzeń podane są w punkcie 2.2 dokumentacji projektowej – są to zapisy z kart katalogowych).

5. Czy Zamawiający ma świadomość, że wykonawca może zaproponować inny system sygnalizacji pożarowej niż w projekcie? art. 99 ust. 4 Pzp

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych.

6. W związku z pkt. 5 proszę o dodanie we wzorze umowy punktu wskazującego jaki producent zostanie wykorzystany do budowy systemu sygnalizacji pożarowej.

Zamawiający uzupełni umowę po rozstrzygnięciu postępowania

7. Czy Zamawiający zamierza powołać Inspektora Nadzoru? Czy powołany Inspektor Nadzoru będzie posiadał uprawnienia budowlane? art. 12 ust. 1 PB

Pytanie nie dotyczy tego postępowania

8. Proszę o dodanie we wzorze umowy zapisu, wskazującego że Zamawiający udostępni dokumentację w formacie DWG w celu naniesienia zmian i ponownego uzgodnienia wprowadzonych zmian.

Zamawiający nie posiada dokumentacji w DWG

9. Czy istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożarowej jest zasilana zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Istniejąca centrala sygnalizacji pożaru została zamontowana 1996 r i posiadała uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoż.

10. Projekt enigmatycznie wskazuje tylko, że należy wykonać zasilanie 230V central bez podstawowych obliczeń, schematów. Czy Projektant SSP posiada niezbędne kompetencje do doboru okablowania zasilającego? Jeżeli nie, proszę o udostępnienie projektu elektrycznego wykonanego przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoz.

Zamawiający nie posiada oddzielnego projektu elektrycznego.

11. Czy budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Czy jest to rozwiązanie certyfikowane?

Tak jest budynek posiada główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Został zamontowany w chwili oddania budynku do użytkowania w 1994 r.

DYREKTOR
Marek Karolewski